



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน แผนกวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอาคารสถานที่

โทร. 2148

ที่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรื่อง รายงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ปีการศึกษา 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่

1. ตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดจ้างบริษัท สยามคอน กรู๊ป จำกัด ในการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1,5,9,10,11 เดือนละ 1 ครั้ง และตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ปีละ 1 ครั้ง
2. จากการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง (มกราคม 2567 ถึงเดือนกรกฎาคม 2567)
3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียน้ำเสียวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเศกสรรค์ เสี่ยงพราจะ)

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

(นายปิยะศักดิ์ รัตนภักติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

229/1-3 ซอยเจริญวัฒนา 55/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางเขน เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10700
229/1-3 Soi Choo-ee-watana 55/1, Choo-ee-watana Rd., Bang Pakong Sub-town, Bangkok, 10700
Tel. (02) 885-8801-2 Fax: (02) 885-8803 มือถือ 081-850-7432
e-mail : waterindex_consultant@hotmail.com



TESTING
No.0203

Page 1 of 1

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ลยามคอน กรู๊ป จำกัด

Address : 117/44, ศาลาขาว-บางนา, ศาลาขาว, กรุงเทพมหานคร, นครปฐม 73170

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sampling Time : 10.30 น.

Received Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sample Status : Normal

Sampling Site : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บางเขน

Analytical Date : 16 กรกฎาคม 2567 - 26 กรกฎาคม 2567

Analysis No. : 2407-115(1) Rev. 01

Parameter	Unit	Method	Result	STD*
			ทางออกอาคาร	
#Appearance	-	Observation	เทาขุ่นตะกอนก้น	-
pH	-	Electrometric	6.7 at 24.8 C.	5-9
BOD	mg/L	Azide Modification	153.0	< 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	213	< 40
#Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	522	< 500.0**
#Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	2.0	< 0.5
Sulfide	mg/L	Iodometric	2.2	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl	36	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	36	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

หมายเหตุ

พหุภาคีที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหนัก ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พหุภาคีที่มีเครื่องหมาย # น้ำหนัก ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. **เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

(Miss Wanwisa Kanhaalee)
Laboratory Analyst
7-209 - 6-6173
26 กรกฎาคม 2567



(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
7-209 - 6-6172
26 กรกฎาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท สยามคอนกรีต จำกัด

Address : 117/44, ศาลายา-บางภาษี, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม 73170

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sampling Time : 10.30 น.

Received Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sample Status : Normal

Sampling Site : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บางเขน

Analytical Date : 16 กรกฎาคม 2567 - 26 กรกฎาคม 2567

Analysis No. : 240/-115(2) Rev. 01

Parameter	Unit	Method	Result	STD*
			ทางเข้าอาคาร	
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นตะกอน	-
pH	-	Electrometric	6.9 at 25.1 C.	5-9
BOD	mg/L	Azide Modification	181.5	< 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	91	< 40
Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	446	< 500.0**
Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	2.0	< 0.5
Sulfide	mg/L	Iodometric	2.2	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl	41	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	40	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ที่พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 125 ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

หมายเหตุ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหนัก ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # น้ำหนัก ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. **เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

จันทิสา
(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
7-209 - 7-6173
26 กรกฎาคม 2567



จิตรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
7-209 - 7-6172
26 กรกฎาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท สยามคอนกรีต จำกัด

Address : 117/44, ศาลายา-บางภาษี, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม 73170

Sampling Site : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บางเขน

Analytical Date : 16 กรกฎาคม 2567 - 26 กรกฎาคม 2567

Analysis No. : 2407-114(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sampling Time : 10.30 น.

Received Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result	STD**
			อาคาร 1	
#Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นตะกอน	-
pH	-	Electrometric	7.4 at 25.4 C.	5-9
BOD	mg/L	Azide Modification	18.0	< 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	94	< 40
#Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	336	< 500.0**
#Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	0.2	< 0.5
Sulfide	mg/L	Iodometric	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl	24	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	10	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หมายเหตุ

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

พหุภาคีที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหนัก ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พหุภาคีที่มีเครื่องหมาย # น้ำหนัก ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. **เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

2. เครื่องหมาย < 0.5 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้

กานวิสา
(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
7-209 - 6173
26 กรกฎาคม 2567



จิตรชา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
7-209 - 6172
26 กรกฎาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท สยามคอนกรีต จำกัด

Address : 117/44, ซาเลา-บางนา, ซาเลา, กรุงเทพมหานคร, นครปฐม 73170

Sampling Site : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บางเขน

Analytical Date : 16 กรกฎาคม 2567 - 26 กรกฎาคม 2567

Analysis No. : 2407-114(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sampling Time : 10.30 น.

Received Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result	STD*
			อาคาร 11 จุดที่ 1 (ระบบบำบัด)	
#Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นกลืน	-
#pH	-	Electrometric	8.2 at 25.3 C.	5-9
BOD	mg/L	Azide Modification	68.6	< 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	39	< 30
#Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	536	< 500.0**
#Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	< 0.1	< 0.5
Sulfide	mg/L	Iodometric	1.3	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl	36	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	17	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่พิเศษ 125 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

หมายเหตุ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหนัก ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # น้ำหนัก ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. ** เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

2. เครื่องหมาย < 0.1 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
7-209 - 7-6173
26 กรกฎาคม 2567



(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
7-209 - 7-6172
26 กรกฎาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท สยามคอนกรีต จำกัด

Address : 117/44, ศาลาขาว-บางนาอี. ศาลาขาว, พุทธมณฑล, นครปฐม 73170

Sampling Site : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บางเขน

Analytical Date : 16 กรกฎาคม 2567 - 26 กรกฎาคม 2567

Analysis No. : 2407-114(3) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sampling Time : 10.30 น.

Received Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result	STD*
			อาคาร 11 จุดที่ 2 (ทางออก)	
Appearance	-	Observation	ใสตะกอนหนัก	-
pH	-	Electrometric	7.6 at 25.1 C.	5-9
BOD	mg/L	Azide Modification	7.1	< 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	18	< 30
Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	316	< 500.0**
Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	1.2	< 0.5
Sulfide	mg/L	Iodometric	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl	8	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	< 3	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ที่พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

หมายเหตุ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ น้ำหนัก ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # น้ำหนัก ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. **เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

2. เครื่องหมาย < 0.5 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้

นางสาว
(Miss Wanwisa Kanhahee)
Laboratory Analyst
7-209 - 7-6173
26 กรกฎาคม 2567



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
7-209 - 7-6172
26 กรกฎาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท สยามเคอนกรีต จำกัด

Address : 117/14, ศาลาขาว-บางนา, ศาลาขาว, พุทธมณฑล, นครปฐม 73170

Sampling Site : มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

Analytical Date : 16 กรกฎาคม 2567 - 26 กรกฎาคม 2567

Analysis No. : 2407-114(4) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sampling Time : 10.30 น.

Received Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result	STD*
			อาคาร 10	
#Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นตะกอนก้น	-
pH	-	Electrometric	6.2 at 25.2 C.	5-9
BOD	mg/L	Azide Modification	581.3	< 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	183	< 40
#Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	530	< 500.0**
#Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	1.0	< 0.5
Sulfide	mg/L	Iodometric	3.2	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl	49	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	48	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หมายเหตุ

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 125 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
พหุวิธีเคมีไม่เครื่องหมาย @ น้ำน้ำ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พหุวิธีเคมีไม่เครื่องหมาย # น้ำน้ำ ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1. **เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

(Miss Wanwisa Kanhahee)
Laboratory Analyst
2-209 - 2-6173
26 กรกฎาคม 2567



(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
2-209 - 2-6172
26 กรกฎาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท สยามคอนกรีต จำกัด

Address : 117/4-1, ศาลา-บางนา, ศาลา, พุทธมณฑล, นครปฐม 73170

Sampling Site : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บางเขน

Analytical Date : 16 กรกฎาคม 2567 - 26 กรกฎาคม 2567

Analysis No. : 2407-114(5) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sampling Time : 10.30 น.

Received Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result	STD*
			อาคาร 9	
#Appearance	-	Observation	ขาวขุ่นตะกอนกลืน	-
pH	-	Electrometric	7.9 at 25.3 C.	5-9
BCD	mg/L	Azide Modification	19.1	< 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	12	< 40
#Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	336	< 500.0**
#Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	< 0.1	< 0.5
Sulfide	mg/L	Iodometric	1.1	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl	18	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	6	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

หมายเหตุ

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 77 ก ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. **เป็นค่าที่เก็บขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

2. เครื่องหมาย < 0.1 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhalee)

Laboratory Analyst

7-209 - 4-6173

26 กรกฎาคม 2567



(Mrs. Jittra Chatipa)

Laboratory Manager

7-209 - 4-6172

26 กรกฎาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท สยามคอนกรีต จำกัด

Address : 117/44, ซาลายา-บางนา, ซาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม 73170

Sampling Site : มหาวิทยาลัย ศรีปทุม บางเขน

Analytical Date : 16 กรกฎาคม 2567 - 26 กรกฎาคม 2567

Analysis No. : 2407-114161 Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม

Sampling Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sampling Time : 10.30 น.

Received Date : 16 กรกฎาคม 2567

Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result	STD*
			อาคาร 5	
#Appearance	-	Observation	เหลืองใสสะอาด	-
pH	-	Electrometric	6.3 at 25.1 C.	5-9
BOD	mg/L	Azide Modification	27.9	< 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	13	< 40
#Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	414	< 500.0**
#Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	0.1	< 0.5
Sulfide	mg/L	Iodometric	< 0.5	< 1.0
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl	28	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	6	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ที่พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 125 ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

หมายเหตุ

พารามิเตอร์ที่ไม่ได้ระบุหมายเหตุ * น้ำน้ำ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พารามิเตอร์ที่ไม่ได้ระบุหมายเหตุ * น้ำน้ำ ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. **เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

2. เครื่องหมาย < 0.5 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้

(Miss Wanwisa Kanhaalee)
Laboratory Analyst
7-209 - 4-6173
26 กรกฎาคม 2567



(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
7-209 - 4-6172
26 กรกฎาคม 2567

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory